

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 康书境	
	职称: 工程师	
	工作单位: 如东县人民医院	
项目信息	项目名称: 中心供气设备维修	
	供应商名称: 如东银星医用气体有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 中心供气设备维修时必须进行停气、气置换、吹扫,在完全具备安全施工条件下进行,且必须确保医院正常用气。从维修的时效及施工的便捷方面考虑,如东银星医用气体有限公司作为我县唯一一家医用气体生产企业,满足所需条件,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	康书境	日期 2026年2月6日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 纪玉进	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 如东县人民医院	
项目信息	项目名称: 中心供气设备维修	
	供应商名称: 如东银星医用气体有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目的施工,需在病房内施工,考虑到全院医用气体系统的特殊情况,必须在15分钟内能恢复本院的供气。据此,只有银星医用气体有限公司具有这一条件。建议准予该设备施工。	
专业人员签字	纪玉进	日期 2026年2月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯仁建	
	职称: 工程师	
	工作单位: 如东县人民医院	
项目信息	项目名称: 中心供氧设备维修	
	供应商名称: 如东银星医用气体有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	中心供氧设备维修必须在确保医院正常用气的前提下进行。我县为唯一的一家医用气体生产企业为如东银星医用气体有限公司,该公司熟悉我县各家医疗机构医用气系统,为不影响医院正常运转,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	冯仁建	日期 2026年2月6日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。